



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

(Анекс 1)

Објава за тендер

Набавувач:	ПроКредит Банка АД Скопје
Назив на тендер:	Тендер за изведување на електротехнички инсталации во објектот "СТАРА НАМА" - Струмица
Број на тендер:	04/2009
e-mail:	tenders@procreditbank.com.mk
Факс:	(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 23.01.2009 година
Краен датум на доставување на понудите: 02.02.2009 година

Почитувани,

ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолна компанија која ќе ги изведува електротехничките инсталации за објектот т.н. „Стара Нама„ со локација на улица Сандо Масев КП 1223 во градот Струмица.

Предметот на набавката е реконструкција, заштита и делумна санација на објектот "СТАРА НАМА" во Струмица со површина за адаптација цца 500 м2. Како дел од објектот ќе биде подрум, приземјишен дел, 1-ви кат и поткровје. Објектот ќе биде административен објект, експозитура на ПроКредит Банка АД Скопје и е под заштита на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Струмица како споменик на културата.

Согласно премерот потребно е да се наведе поделна цена на секоја точка од барањето и вкупна цена изразена во денари без вклучен ДДВ користејќи ја приложената табела и со користење на предна страна на понудата – прилог број 2.

објект: ПРОКРЕДИТ БАНКА ЕКСПОЗИТУРА СТРУМИЦА

НАПОМЕНА: За сите позиции важи набавка, испорака, транспорт, складирање, полагање, монтажа, поврзување, комплет со сиот помошен материјал, подготвено за работа. За целокупната предвидена електрична опрема важи или „слична“

Ред. број	опис на позиција	Тип и земја на потекло	Единечна мера	количина	Тип на понудени материјали и земја на потекло	Един. цена во ден. без ддв	Вкупно во ден. без ддв
1	Проводници и кабли водени на регал, во кабловски канал, флексибилно црево во бетон, на опфатници и под малтер. Се комплет со поврзување на двата краја						

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

	- PP00 4x95mm ²	м ¹	25			
	- PP00-Y 5x16mm ²	м ¹	25			
	- PP-Y 5x10mm ²	м ¹	70			
	- PP-Y 5x6mm ²	м ¹	200			
	- PP/J-Y 3x6mm ²	м ¹	85			
	- YSLCY 4x2,5mm ²	м ¹	60			
	- PP-Y 3x1,5mm ²	м ¹	1500			
	- PP-Y 4x1,5mm ²	м ¹	800			
	- PP-Y 3x2,5mm ²	м ¹	2000			
	- FTPcat7-4x2x0,51	м ¹	3000			
	- JYstY-2x0,80	м ¹	300			
	0	м ¹	500			

2	Поцинковани перфорирани носачи на кабли PNK, плафонски држачи, колена и спојници.					
	- носачи на кабли PNK100	м ¹	62			
	- носачи на кабли PNK200	м ¹	18			
	- плафонски носачи L=25цм	пар.	62			
	- конзоли K3100	пар.	62			
	- рамни спојници	пар.	80			

3	Поцинковани неперфорирани носачи на кабли NNK, колена и спојници.					
	- носач на кабли NNK100	м ¹	86			
	- капаци за NNK100	пар.	86			
	- рамни спојници	пар.	86			

4	Вградни светилки со електронски пригушници арт.255.52.26.53+255.900, 2xTC-DEL 28W/840°, комплет со сијалици, IP44, "Spittler, Phillips, Siteco "					
		пар.	24			

5	Вградни светилки со електронски пригушници арт.255.52.26.53+255.904, 2xTC-DEL 28W/840°, комплет со сијалици, IP20, "Spittler, Phillips, Siteco "					
		пар.	66			

6	Сидна светилка арт.2614 1xTC-D 26W/840 °, комплет со сијалици, IP44, "Bega, Phillips, Siteco "					
		пар.	4			

7	Сидна светилка арт.32.012.26.53-10, 2xTC-DEL 26W/840 °, комплет со сијалици, IP20, "Spittler, Phillips, Siteco "					
		пар.	22			

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

8	Сидна светилка арт.38634, 1xTC-L 24W/840 °, комплет со сијалици, IP44, "Spittler, Phillips , Siteco "	пар.	12				
9	Висечки светилки со електронски пригушници арт.624.462.54.3L-18, 2xT5 54W/840°, комплет со сијалици, IP20, "Spittler, Phillips , Siteco "	пар.	4				
10	Висечки светилки со електронски пригушници арт.624.462.80.3L-18, 2xT5 80W/840°, комплет со сијалици, IP20, "Spittler, Phillips , Siteco " (штедливи)	пар.	21				
11	Надградна светилка со магнетни пригушници арт.ARAGON, 2xT8 28W/840°, комплет со сијалици, IP65, "Spittler, Phillips , Siteco "	пар.	15				
12	Надградна панична светилка арт.emergency 6W, 220V, 3x автономија, IP20.	пар.	30				
13	Сидна светилка арт.2888 1xA60 60W, комплет со сијалица, IP44, "Bega, Phillips , Siteco ".	пар.	12				
14	Рефлектори арт.10.23.70-10, 1xHIT-DE 70W, комплет со сијалица, IP20, "Spittler, Phillips , Siteco "	пар.	2				
15	Сидна светилка арт.3181, 1xTC-D 26W/840 °, комплет со сијалица, IP54, "Bega, Phillips , Siteco "	пар.	4				
16	Модуларни инсталациони елементи:						
	- вградни инсталациони кутии 3M	пар.	18				
	- вградни инсталациони кутии 4M	пар.	12				
	- вградни инсталациони кутии 6M	пар.	15				
	- вградни инсталациони кутии 12M	пар.	25				
	- надградни инсталациони кутии 12M	пар.	5				
	- носачи 1M	пар.	10				
	- носачи 2M	пар.	14				
	- носачи 4M	пар.	12				
	- носачи 6M	пар.	15				
	- носачи 12M	пар.	30				

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

	- маски 1М		пар.	10				
	- маски 2М		пар.	14				
	- маски 4М		пар.	12				
	- маски 6М		пар.	15				
	- маски 12М		пар.	30				
	- прекинувачи обични 1М, 10А		пар.	71				
	- прекинувачи низмен 1М, 10А		пар.	21				
	- приклучници 2М, 16А		пар.	171				
	- приклучници RJ45,цаг7, 1М		пар.	120				
	- приклучници RJ12,цаг3, 1М		пар.	20				
17	Обични ОГ прекинувачи за монтажа на сид 10А/250V.		пар.	7				
18	Наизменични ОГ прекинувачи за монтажа на сид 10А/250V.		пар.	4				
19	Монофазни шуко ОГ приклучници за монтажа на сид 16А/250V.		пар.	15				
20	Мерно разведен ормар МРО за монтажа во сид, со куќиште и врата од декапиран пластифициран лим со дебелина 1,5мм и степен на заштита IP31. Во истите да се вградат следните елементи: - еднополна шема цр.12 -1 трополен ножест осигурач 400/250А - 3 струјни мерни трафои 250/5А - 1 броило 5А/380А за полуиндиректно мерење за активна, реактивна и врвна снага. Се комплет монтирано и пуштено во работа.		пар.	1				
21	Главна разводна табла ГРТ за монтажа на сид, со куќиште и врата од декапиран пластифициран лим со дебелина 1,5мм и степен на заштита ИП31. Во истата да се вградат следните елементи: - еднополна шема цр.12 - ГРТ-М -1 трополен нисконапонски пркинувач 250/250А, 3п, 50кА - 3 катодни одводници 1,5кВ, 50кА - 4 автоматски осигурачи Д32, 3п, 10кА - 1 трополен ножест осигурач 250/160А, 3п - 1 трополен ножест осигурач 250/63А, 3п							

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

	<p>- ГРТ-А</p> <p>-1 трополен нисконапонски пркинувач 125/63А, 3п,16кА</p> <p>- 1 автоматски осигурач Б6,1п, 6кА</p> <p>- 5 автоматски осигурачи Д32, 3п, 10кА</p> <p>- 1 автоматски осигурачи Д50, 3п, 10кА</p> <p>Се комплет монтирано и пуштено во работа.</p>	пар.	1				
22	<p>Разводна табла RTups соодветна на арт.10981, „Schneider Electric“, за монтажа во сид, со кукиште и врата од вештачки изолационен материјал, габарит 1x18M=18M и степен на заштита IP40. Во истите да се вградат следните елементи:</p> <p>- еднополна шема цр.12</p> <p>- 4 автоматски осигурачи D32,1п,10кА</p> <p>- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р</p> <p>Се комплет монтирано и пуштено во работа.</p>	пар.	1				
23	<p>Разводни табли RTms за монтажа на сид, со кукиште и врата од декапиран пластифициран лим со дебелина 1,5мм и степен на заштита IP31. Во истите да се вградат следните елементи:</p> <p>- еднополна шема цр.13</p> <p>-1 трополен нисконапонски пркинувач 250/200А, 3р, 36кА</p> <p>- 1 автоматски осигурач В6, 1р, 6кА</p> <p>- 4 автоматски осигурачи D50, 3р, 10кА</p> <p>- 2 автоматски осигурачи D20, 3р, 10кА</p> <p>- 1 автоматски осигурачи С10, 3р, 6кА</p> <p>- 1 автоматски осигурачи С10, 1р, 6кА</p> <p>- 2 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА</p> <p>- 3 автоматски осигурачи В10, 1р, 6кА</p> <p>- 1 термо реле TRM12(4-6,3)А</p> <p>- 2 контактери CNM12-22, 220V, 50Hz</p> <p>- 1 тастер „СТАРТ“ заелен</p> <p>- 1 тастер „СТОП“ црвен</p> <p>Се комплет монтирано и пуштено во работа</p>	пар.	1				

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

24	Разводни табли RT0 (RTOA + RT0ups + RT0M) соодветни на арт.10984, „Schneider Electric“, за монтажа во сид, со куќиште и врата од вештачки изолационен материјал, габарит 4x18M=72M и степен на заштита IP40. Во истите да се вградат следните елементи:					
	- еднополна шема цр.14					
	- RTOA					
	-12 автоматски осигурачи В10, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р					
	- RT0ups					
	- 9 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 1р					
	- RT0M					
	- 6 автоматски осигурачи С10, 1р, 6кА					
	-10 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р					
	Се комплет монтирано и пуштено во работа.	пар.		1		
	25	Разводни табли RT1 (RT1A + RT1ups + RT1M) соодветни на арт.10983, „Schneider Electric“, за монтажа во сид, со куќиште и врата од вештачки изолационен материјал, габарит 3x18M=54M и степен на заштита IP40. Во истите да се вградат следните елементи:				
- еднополна шема цр.15						
- RT1A						
- 6 автоматски осигурачи В10, 1р, 6кА						
- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р						
- RT1ups						
- 6 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА						
- 1 инсталационен прекинувач 40А, 1р						
- RT1M						
- 5 автоматски осигурачи С10, 1р, 6кА						
- 4 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА						
- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р						
Се комплет монтирано и пуштено во работа		пар.		1		

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109A, 1000 Skopje, Macedonia

26	Разводни табли RT2 (RT2A + RT2ups + RT2M) соодветни на арт.10984, „Schneider Electric“, за монтажа во сид, со куќиште и врата од вештачки изолационен материјал, габарит 4x18M=72M и степен на заштита IP40. Во истите да се вградат следните елементи:					
	- еднополна шема цр.16					
	- RT2A					
	-10 автоматски осигурачи В10, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р					
	- RT2ups					
	-10 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 1р					
	- RT2M					
	-10 автоматски осигурачи С10, 1р, 6кА					
	-15 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р					
	Се комплет монтирано и пуштено во работа	пар.		1		
27	Разводни табли RT3 (RT3A + RT3ups + RT3M) соодветни на арт.10984, „Schneider Electric“, за монтажа во сид, со куќиште и врата од вештачки изолационен материјал, габарит 4x18M=72M и степен на заштита IP40. Во истите да се вградат следните елементи:					
	- еднополна шема цр.17					
	- RT3A					
	-10 автоматски осигурачи В10, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р					
	- RT3ups					
	-10 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 1р					
	- RT3M					
	-10 автоматски осигурачи С10, 1р, 6кА					
	- 7 автоматски осигурачи С16, 1р, 6кА					
	- 1 инсталационен прекинувач 40А, 3р					
	Се комплет монтирано и пуштено во работа	пар.		1		
28	Монофазен уред за непрекинато напојување, Un=220V, fn=50Hz, Sn=6кVA	пар.		3		
29	Набавка на материјал и монтажа на модуларен информацијски ормар 42U:					
	- кабинет VDI 19“	пар.		1		

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109A
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

	- напоен панел	пар.	1				
	- FTP печ пан. 24xRJ45, 1U, cat7	пар.	10				
	- носач на кабли, 1U	пар.	5				
	- ФТП печ кордови, cat7, 1.0м	пар.	120				
	- кулер за ормарот	пар.	1				
	Се комплет монтирано, повржано и пуштено во работа	пар.	1				
30	Противпожарна адресибилна централа со една детекторска јамка за 99 јавувачи и сопствено резервно напојување.	пар.	1				
31	Адресибилни јавувачи комплет со подножја:						
	- оптички адресибилен јавувач	пар.	28				
	- рачен адресибилен јавувач	пар.	6				
32	Адресибилна алармна сирена.	пар.	2				
33	Железна поцинкована лента Fe/Zn 25x4мм во затезните греди и успоните до мерните споеви, EPO и MRO.	м ¹	60				
34	Железна поцинкована лента Fп/Zn 20x3мм во столбовите од мерните спееви до кровот и на држачи по кровот од објектот.	м ¹	55				
35	Мерни споеви MKS 912 + MKS936.	пар.	2				
36	Накрсни парчиња MKS 936/III, 60x60мм.	пар.	7				
37	Држачи за трака MKS 922-P	пар.	18				
38	Стегалки за олуќ MKS 908-P	пар.	2				
39	Испитување на енергетската електро инсталација, мерење отпор на изолација, отпор на петља и издавање на атест	пауш	1				
40	Испитување на компјутерската и телефонската инсталација, издавање на атест и едно годишна гаранција	пауш	1				
41	Испитување на инсталацијата за дојава на пожар, издавање на атест и едно годишна гаранција	пауш	1				

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

42	Испитување на громобранската инсталација и издавање на атест	пауш	1			
43	Изработка на проект на изведена состојба.	пауш	1			
44	Доплнителни непредвидени работи кои би се појавиле во тек на изведба С(т.1 до + т.45) x 10%	пауш	1			

ВКУПНО:	
ДДВ	18%
СЕ ВКУПНО:	

Скици од просторот може да се најдат во прилог број 1.

Напомена:

Тендерот не е делив, односно потребно е да се даде понуда за сите ставки од спецификацијата дадена во премерот.

Количините се дадени согласно премер пресметка од изработените проекти. Фактурирањето ќе се врши согласно реално вградените количини и извршени работи (градежен дневник – времена ситуација)

Нарачателот го задржува правото на промена на горенаведените ставки или барање на дополнителни цени за работи кои ќе се јават во текот на изведбата.

Заедно со објавата од тендерот Ви ги испраќаме и следните прилози кои задолжително треба да се пополнат, да се потврдат со потпис и печат од компанијата и да се достават заедно со потребната тендерска документација:

- прилог број 1 - Скици од просторот кои им се потребни на компаниите со цел да дадат правилна понуда
- Прилог број 2 – предна страна на понудата каде е назначено сите релевантни и битни податоци да се пополнат
- Прилог 3 – општи податоци на компанијата
- Прилог 4 - Изјава за согласност на дадените услови за тендерот
- Прилог 5 - Референтна листа за минимум 3 договори од слични проекти

Облик и содржина на понудата:

1. Понудата се изработува во писмен облик

Понудата што ја изготвува понудувачот, како и сите дописи поврзани со понудата се изготвуваат на македонски јазик. Придружните документи и печатената литература доставени од понудувачот што се на друг јазик, поинаков од македонскиот, задолжително треба да имаат превод на македонски јазик. Јазикот на толкување на овие документи е македонскиот јазик. Доколку дополнителните документи (каталози, сертификати и сл.) се на англиски јазик, истите не мора да се преведени и на македонски јазик. Доколку дополнителните документи (каталози,

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

сертификати и сл.) се на друг јазик (со исклучок на македонски или англиски) истите треба да бидат доставени во оригинал и превод на македонски јазик.

2. Понудувач може да биде домашно правно лице или група понудувачи со формална намера за влегување во договор или според постоечки договор во форма на Група понудувачи. Во случај на Група понудувачи, групата понудувачи назначува претставник кој има овластување да ги извршува сите деловни активности за и во име на која било и сите страни од Групата понудувачи во текот на тендерскиот процес и, во случај на Група понудувачи да му се додели договор, во текот на извршувањето на договорот.

3. Понудата треба да содржи:

3.1. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и лица за контакт со пополнување на прилогот број 3;

3.2. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена во денари (истата треба да биде фиксна и непроменлива се до завршување на објектот) со пополнување на прва страна-прилог број 2. Заинтересираните понудувачи треба да ја оформат понудата земајќи ги во предвид сите услови на локацијата дадени во карактерот на објектот евидентиран од Идејниот проект од прилог број 1.

Понудувачот треба да го пополни премерот со единечни цени за сите позиции пооделно, со нагласување на видот и типот на материјали кои ќе ги користи, со земја на потекло и да ги достави во заверена форма (потпис/параф и печат од понудувачот на секоја страна од понудата) до Набавувачот.

Понудувачот доколку има забелешки на дадените премер пресметки, да се изјасни по истите и да ја дополни понудата со забелешка.

За услугите и работите за кои понудувачот нема да наведе единечна цена и износ ќе се смета дека тие износи се вклучени во вкупната цена.

Ако цената на понудата е невообичаено ниска и во голема мера не е во согласност со проценетата вредност на набавката, набавувачот од понудувачот ќе побара писмено објаснување на причините за таквата цена на понудата.

Доколку понудувачот не успее да објасни на писмено кои се причините за таквата цена во рок од 7 дена од датумот на поднесување на барањето, или пак Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

Секој понудувач може да достави по една понуда. Поднесувањето на повеќе од една понуда, без разлика дали се работи за самостојна или понуда поднесена од група понудувачи, доведува до отфрлање на сите понуди во кои тој понудувач учествува.

3.3. Начин и рок на плаќање по фази согласно градежна книга. Авансно плаќање нарачателот не прифаќа;

3.4. Рок и начин на завршување на работите;

3.5. Гаранција за извршените работи;

3.6. Докази за квалитет за понудените работи (сертификат за квалитет, технички карактеристики, технички спецификации, функционални карактеристики, естетски карактеристики, каталог на понудени производи, земја на потекло итн.);

3.7. Докази-изјава за опременост на понудувачот. Секој понудувач треба да поднесе документација со цел да ја докаже својата способност (компетентност) за реализација на проектот;

3.8. Изјава дали Понудувачот самиот ќе ги извршува електротехнички инсталации и инсталатерските работи, и доколку користи услуги од соработници задолжително да ги наведе имињата на истите;

3.9. Изјава за согласност на дадените услови за тендерот - Прилог број 4;

*ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22*

*Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk*

*Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker*





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

3.10. Референтна листа за минимум 3 договори од слични извршени работи со задолжитено пополнување на прилог број 5. Во референтната листа да се наведе името на нарачателот, видот на извршената работа и периодот на извршување на работата;

3.11. Препораки од барем 2, но не повеќе од 4 слични изведени работи;

3.12. Рокот на важност на понудата не треба да е помал од 60 дена од денот на отворањето на понудите.

Заинтересираните понудувачи треба да ја достават следнава задолжителна документација од документи за финансиска и економска способност:

1. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
2. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана (во прилог);
3. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
4. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност;
5. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
6. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;
7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од реномирана странска ревизорска куќа;
8. Фото-копија од важечка лична карта за физички лица.

Документите се доставуваат во оригинал или копија со датум на издавање кој не треба да биде постар од 6 (шест) месеци.

Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по тендер се следните:

- цена на чинење со попусти.....60 бодови
- рок на завршување на работите.....15 бодови
- референтна листа и препораки.....10 бодови
- гаранција на изведените работи.....10 бодови
- соработка со банката.....05 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје. Техничката способност на понудувачот ќе се одреди преку техничкиот и технолошкиот бонитет врз основа на доставените податоци од Прилозите 3 до 5.

Критериумите за оценка на компетентноста на понудувачот се прикажани во следната табела:

Критериум	Вредност	Оценка задоволува / не задоволува
Главна дејност на понудувачот	Главната дејност на понудувачот да биде од областа на набавките	
Искуство	Понудувачот да има најмалку пет години искуство во предметната област	

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

	на работи	
Број на вработени	Најмалку 10, според бонитетот, или со приложување обрасци М1-М2	
Минимален годишен обрт за последните 3 години	Минималниот годишен обрт во последните 3 години да е поголем од 20.000.000 МКД на годишно ниво	
Договори од слична природа	Најмалку 5 договори	
Финансиски бонитет	Оценката на бонитетот од Централниот регистер на Република Македонија да биде позитивна	

За „способен“ се смета оној кандидат кој за сите горенаведени критериуми е оценет со „задоволува“ за сите критериуми на техничка способност.

НАПОМЕНА: Понудите од понудувачите кои што нема да бидат оценети како „способни“ нема да се земат предвид при натамошната евалуација.

Со добавувачите кои ќе бидат одбрани на Тендерот ќе се потпишат договори за соработка по завршената постапка за набавка.

Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“ најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:

Бул. Јане Сандански 109а, Скопје

со назнака за **Тендер за изведување на електротехнички инсталации на објектот “СТАРА НАМА” – Струмица бр.04/2009.**

Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.

Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Доколку по барање на Набавувачот ПроКредит Банка, Понудувачот треба да изработи модел на предметот кој се набавува, изработката и доставувањето до просториите на Банката е на трошок на Понудувачот и моделот останува во сопственост на Понудувачот. ПроКредит Банка не е должна на Понудувачот да му ги надомести трошоците за изработка ниту пак било кои други трошоци настанати во врска со изработката на моделот и не е должна да го откупи истиот.

ProCredit Bank
bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK22

Phone +389 /02/ 321 99 00
Fax +389 /02/ 321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska
Valentina Trajceva Nikovska
Emilija Spirovska
Deputy General Manager
Carina Dunker

